

순환 정전 시행 중, 시행 전후

순환 정전의 의미와 시행 이유 및 방법

올해 SoCalGas 알리소 캐년 저장시설(주요 천연가스 저장시설)의 운영이 제한되면서 예년만큼 전력 발전소에 가스를 공급할 수 없게 되었습니다. 이러한 상황에서 SCE는 고객에게 불편을 드리지 않도록 최선을 다하고 있으며 필요한 경우 캘리포니아 독립시스템 운영국(California Independent System Operator, CAISO)은 순환 정전을 요청할 수 있습니다.


순환 정전은 통제하에 일시적으로 시행되는 정전으로 상황에 따라 약 1시간 정도 실시됩니다. 전기 공급업체에서는 전체 전기 시스템을 보호하기 위해 정전을 관리하고 순환합니다. CAISO에서 전력망 비상사태를 선언할 경우 통제하에 실시되는 순환 정전 시행이 불가피할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 상대적으로 작은 규모의 통제된 순환 정전을 시행하지 않는다면 전력망에 통제할 수 없는 대규모 정전을 야기하는 장애가 확산될 수 있습니다.



순환 정전 시행 전에 준비할 일



- 에너지 절약: on.sce.com/tips 로 이동
- 귀하의 순환 정전 그룹 번호를 확인합니다. 이 번호는 전기요금 고지서에 나와 있거나 나의 계정에 로그인하여 확인할 수 있습니다. 또한 **1-800-611-1911**로 전화하여 음성 응답 시스템에서 순환 정전 그룹 번호를 확인할 수도 있습니다.
- sce.com/outage로 이동하여 필요한 경우 어떤 순환 정전 그룹이 영향을 받는지 확인합니다.
- 정전에 대비해 비상 물품을 준비하여 찾기 쉬운 장소에 보관합니다. - on.sce.com/outagetips 참조.



순환 정전 시행 중



- 주변을 둘러보고 안전에 신경 씁니다.
- 정전이 되면 사용 중인 기기, 기계 및 장비의 전원을 끕니다.
- 조명 스위치를 끕니다(조명 한 개는 켜 둡). 조명 한 개를 켜 두면 정전이 끝난 후 전기가 들어올 때를 알 수 있습니다.
- 가급적 정전 지역으로 차량 운행은 삼가합니다. 신호등이 작동하지 않을 경우 교차로에서 일단 정지하십시오.

순환 정전 시행 이후



- 계속해서 에너지 절약에 힘씁니다. 전기 및 천연가스 에너지를 절약하는 것은 전력망 신뢰도와 서비스를 유지하는데 매우 중요합니다.
- 에너지 절약에 대한 자세한 내용을 보려면 SCE 웹사이트 on.sce.com/tips 를 방문하거나 twitter.com/SCE 와 facebook.com/SCE 를 팔로우하십시오.